

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА
 367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124, А телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
 367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д», 42. Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87
 Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

Предписание № 29/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 44»(МБДОУ «ЦРР- ДС № 44»)

Заведующая Хачалова Лаюза Магомедовна,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 29 от 13 января 2017 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкала по пожарному надзору Магомедов М.Б., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 18 января 2017 г. по 10 ч.00 мин. 30 января 2017 г. проведена внеплановая/выездная проверка инспектором ОНД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Гаджиевым Ш. Г., в помещениях и на территории Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 44»(МБДОУ «ЦРР- ДС № 44»), по адресу: г.Махачкала, ул. Гагарина 68 корп.а, совместно с Заведующей Хачалова Лаюза Магомедовна,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Прелиминация	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководителю организации организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, противопожарных дверей) с оформлением соответствующего акта проверки	Правила противопожарного режима в РФ п.61	03.07.2017	
2	Система автоматической пожарной сигнализации должна обеспечивать подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83	03.07.2017	

2019-3-11 16:27

3	По периметру кровли здания детского сада установить ограждение согласно нормам и требования	п. 8.11 СНиП 21-01-97*	03.07.2017	
4	На объекте защиты предусмотреть аварийное освещение путей эвакуации от независимого источника питания	ст. 89 ч. 1 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.07.2017	
5	Заключить договор на ремонт и обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения со специализированной организацией, имеющей лицензию	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	03.07.2017	
6	Огнетушители расположенные на объекте привести в исправное состоянии (в группах: 2- младшая, средняя "А", №11 - у входа в спортзал, №15 - помещение кухни)	Правила противопожарного режима в РФ п. 478	03.07.2017	
7	Разработать и вывести на этажах здания детского сада планы эвакуации людей при пожаре в соответствии ГОСТу	Правила противопожарного режима в РФ п.7	03.07.2017	
8	Территории детского сада обеспечить источниками противопожарного водоснабжения (естественные и искусственные водоемы) для тушения пожаров.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 1 ст. 62	03.07.2017	
9	Провода пожарной сигнализации в здании детского сада проложить на расстоянии не менее 0,5 метров до силовых и осветительных кабелей	НПБ 88-01 п.12.67; Технический регламент ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.4	03.07.2017	
10	Руководителю провести практические тренировки по эвакуации людей при пожаре с лицами осуществляющими свою деятельность на объекте не реже одного раза в полугодие	Правила противопожарного режима в РФ п.12	03.07.2017	
11	Материал выполненный для отделки стен на путях эвакуации проверить на соответствие требованиям по горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, токсичности (обшивка стен-ламинат, правое крыло)	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНиП 21-01-97* п. 6.25	03.07.2017	
12	В здании запретить эксплуатацию электрических розеток, выключатели с повреждениями	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 "б"	03.07.2017	
13	Материал покрытия пола на путях эвакуации (выход на лестничную клетку со спортзала и коридор) проверить на соответствие требованиям по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности (ковёр, линолеум)	СП 1.13130.2009 п.4.3.2);(СП 1.13130.2009 п.4.3.2	03.07.2017	

2019-3-11 16:27

14	Ширину запасного эвакуационного выхода с музыкального зала выполнить не менее нормативного - 1,2 м	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	03.07.2017	
15	Ширину эвакуационных выходов со спортзала выполнить не менее нормативного - 1,2 м	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	03.07.2017	
16	Руководителю организации организовать проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (не реже 1 раза в 5 лет)	Правила противопожарного режима в РФ п. 24	03.07.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


 (подпись)
 «30» января 2017 г.
 М.Л.П.*

инспектор ОНД и ПР №1 по г. Махачкала
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
Гаджиев Шамиль Гаджиевич

Предписание для исполнения получил:


 (подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» января 2017 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

2019-3-11 16:27