

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Адильгереев Магомедтагирова, 174
тел: (8722) 69-04-06 e-mail: dagros@rambler.ru

ОКПО 73915693, ОГРН 1050560002129, ИНН/КПП 0560029210/057301001

ПРЕДПИСАНИЕ № 58

об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

МБДОУ №44, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, 68А с целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1. Оборудовать контейнеры для сбора ТБО крышками, в соответствии п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13

2. Провести капитальный ремонт помещения пищеблока, прачечной находятся и реконструкции с целью соблюдения точности технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции при приготовлении пищи и грязного и чистого белья при стирке, в соответствии п. 4.24, 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13

3. Обеспечить отделку стен и потолков помещений, кладовой для сыпучих продуктов для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13

4. Не допускать переуплотненность в группах дошкольное учреждение рассчитано на 220 детей, в соответствии п. 4.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 в связи с несоблюдением предельной наполняемости указанных групп, (площадь групповой (игровой) комнаты - менее 2,5 метров на 1 ребенка) что является нарушением требований что является нарушением п. 4.12 и Приложения №1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования, к устройству содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях».

5. Оборудовать туалетные помещения групп детскими сиденьями для унитазов в соответствии п. 6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13.

6. Обеспечить расстановку кроватей свободным проходом детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами в нарушении п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, кровати в недостаточном количестве, что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13

7. Промаркировать стулья и столы в соответствии с таблицей №1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Учет роста детей», что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13


2019-3-11 16:31

Срок до 01.07.2016

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на заведующую
МБДОУ №44 Хачалову ЛаюзуМагомедовну г. Махачкала, ул. Гагарина,54^В

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде строго в
указанные сроки по адресу г. Махачкала, ул. Казбекова, 174 или на электронный адрес
sanotdelrd@yandex.ru. или по факсу 8(8722) 69-09-93 с последующей досылкой на бумажном
носителе.

Заместитель Руководителя Управления
Роспотребнадзора по РД



Омаров А.Ш.

2019-3-11 16:31